

# **Společné taktické cvičení jednotek požární ochrany obcí**

dislokovaných v okrsku

„OSTAŠ“ a Polska v rámci příhraniční spolupráce

---

**Suchý Důl**

**11. 7. 2015**

Zpracoval: Ladislav Prouza – velitel okrsku

Ivan Kraus – zástupce velitele okrsku



I.  
Téma cvičení

Dálková doprava vody hadicemi. Tvoření dopravního vedení a útočných proudů.

II.  
Cíl cvičení

Procvičit spolupráci družstev při dálkové dopravě vody hadicemi „B“. Dbát na správné postupy zásahu, používání OOP.

III.  
Účel cvičení

- tvoření dálkového vedení hadicemi
- použití přetlakového ventilu ve vedení „B“
- vsazení rozdělovače do vedení

IV.  
Místo a termín provedení cvičení

Termín: 11. 7. 2015 od 13:30 hod

Místo: Suchý Důl

Trasa: Suchý Důl – Slavný

Délka trasy: 1 890 m

V.  
Námět cvičení

Z důvodu nedostatku vody ve vodním zdroji v obci Slavný je zapotřebí provést dálkovou dopravu vody z obce Suchý Důl a vodní zdroj doplňovat.

VI.  
Způsob provedení.

Prakticky vytvořit dopravní vedení za použití vody



VII.  
Materiální zabezpečení cvičení

Všechny potřebné technické prostředky (hadice, armatury) ve vybavě zúčastněných jednotek.

VIII.  
Zúčastněné JPO

JEDNOTKA SDH OBCE	DRUŽSTVO	TECHNIKA	POČET OSOB
Bukovice		AS 16	1+7
Police n Metují	Police nad Metují	DA Ford	1+4
Žďár n Metují		CAS 24 - PPS 12	1+4
V. Petrovice		CAS 32 T 148	1+4
Police n Metují	PD Hlavňov	DA - PPS 12	1+5
Police n Metují	PD Pěkov	DA - PPS 12	1+5
Police n Metují	PD V. Ledhuje	DA - PPS 12	1+5
Č. Metuje		DA - PPS 12	1+5
Suchý Důl		DA - PPS 12	1+12
Scinawka Srednia		CAS 20	1+3
Wambierzyce		AS 8	1+7

IX.

Řídící cvičení a velitel zásahu

Za přípravu a průběh taktického cvičení zodpovídají následující osoby:

**Ladislav Prouza – velitel okrsku, velitel zásahu**

**Ivan Kraus – zástupce velitele okrsku**

**Zdeněk Kaufman – strojník okrsku**



X.  
Tabulka činnosti jednotek.

Čas T+	Situace	Předpokládaná činnost složek IZS
00.00	Vznik MU	
00.10	Příjezd JPO	Nástup jednotek
00.15	Seznámení velitelů s úkolem	Velitelé jednotek převezmou pokyny od velitele zásahu
00.20	Zahájení tvoření vedení	JPO postupně najíždějí na určená stanoviště
00.45	Zahájení dodávky vody	Kontrola dopravního vedení
00.58	Voda dopravena do vodního zdroje v obci Slavný	Ukončení dodávky vody

XI.

Bezpečnostní opatření.

Nasazené JPO pracují v souladu s obecnými i speciálními předpisy bezpečnosti práce, s použitím všech stanovených ochranných pomůcek. Za bezpečnost práce nese odpovědnost velitel každé zúčastněné jednotky. Doprava na místo cvičení proběhne bez použití výstražného zařízení.

XII.

Plán spojení

Mezi členy JPO probíhalo spojení na zásahovém kanálu „K“.

XIII.

Organizační opatření

- Projednat okrskové cvičení se starosty zúčastněných obcí
- Projednat cvičení s majitelem objektu
- Cvičení ohlásit na KOPIS HZS ČR KhK

**Zpracoval: Ladislav Prouza – velitel okrsku**  
**Ivan Kraus – zástupce velitele okrsku**



Přílohy: č. 1 - grafický plán cvičení  
č. 2 – vyhodnocení



Číslo stanoviště	JPO	Družstvo	Technika
1.	Bukovice		AS 16
2.	Žďár nad Metují		CAS 24 – PPS 12
3.	Česká Metuje		DA – PS 12
4.	Velké Petrovice		CAS 32 T 148
5.	Police nad Metují	V. Ledhuje	DA – PS 12
6.	Police nad Metují	Police nad Metují	DA - Heron
7.	Scinawka Srednia		CAS 20
8.	Police nad Metují	Hlavňov	DA – PPS 12
9.	Suchý Důl		DA – PS 12
10.	Wambierzyce		AS 8
11.	Police nad Metují	Pěkov	DA – PPS 12







### Vyhodnocení cvičení:

**Vlastní činnost JPO:** jednotky dislokované v okrsku OSTAŠ a JPO z Polska se dostavily na místo cvičení s technikou ve výbavě jednotek.  
Po příjezdu JPO byl proveden nástup JPO a členové jednotek byli seznámeni s úkoly cvičení. Byly vysvětleny zásady při tvorbě vedení při dálkové dopravě vody. Umístění přetlakových ventilů, rozdělovačů.  
Po rozchodu se družstva vystrojila a vyzbrojila a prováděla určenou činnost dle příkazů VZ

**Vyhodnocení cvičení:** Cvičení probíhalo za běžného provozu. Hadice na I. úseku protínala vozovku, JPO použila přejezdové můstky a usměřovala dopravu.  
Každá JPO měla svůj úsek v délce 200 m (10 ks hadic „B“), který procházela a kontrolovala. Do celé trasy bylo zapojeno celkem 10 JPO, družstvo Pěkov bylo ponecháno v záloze pro případnou výměnu stroje nebo hadic.  
Během cvičení nedošlo ke zranění členů JPO, k poškození techniky a použitých TP.  
Na závěr byl proveden nástup zúčastněných JPO a vyhodnocení cvičení.  
Stanovené úkoly se podařilo splnit dle plánu cvičení.  
Taktické cvičení splnilo svůj účel

**Vyhodnocení cvičení zpracoval: Ladislav Prouza – velitel okrsku a VZ**  
**Ivan Kraus – zástupce velitele okrsku**

